

Sıcaklık Kayıt Cihaz Bilgileri / Temperature Datalogger Information

Firma / Customer :	FİDANLI ULUSLARARASI TAŞIMACILIK OTO OTO YEDEK PAR.PET.ÜRÜN.TAR.ORM.SAN.ÜRÜN.VE GID.MAD.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Unite Modeli / Unit Model:	Thermo King / SLX 400
Yer - Plaka / Location -Vechile ID :	31 AJA 424
Seri Numarası / Serial Number :	5001168934
Sıcaklık Kayıt Cihazı Modeli / CCI Instrument Type :	SMART REEFER 2
Sıcaklık Sensörü Sayısı / Number of Temperature Channels :	2

Referans Sıcaklık Ölçer Cihaz Bilgileri / Reference Thermometer Details

Modeli / Type :	Thermo King - Eliwell
Seri Numarası / Serial Number :	TKDL610301420
Kalibrasyon Sertifika Numarası / Calibration Certificate Number :	AB-0152-K AS21.11277
Kalibrasyon Tarihi / Calibration Date:	5.06.2021
Sonraki Kalibrasyon Tarihi / Next Calibration Date:	5.06.2022

1. Ölçüm Derecesi °C / 1. Verification Temperature °C

Sıcaklık Sensörü Tanımı Temperature Channel and Description	Sensör Seri Numarası Sensor Serial Number	Sıcaklık Kayıt Cihazı Derecesi °C CCI Recorder Temperature °C	Referans Sıcaklık Ölçer Derecesi °C Reference Temperature °C	Sapma °C Deviation °C	Sonuç Geçti / Kaldı Result Pass / Fail	
I 1	RETURN	SN0031	20,1	20	0,1	RESULT PASS
I 2	LOGGER 2	SN 0024	20,1	20	0,1	RESULT PASS
I 3	LOGGER 3	SN 0118	20,1	20	0,1	RESULT PASS

2. Ölçüm Derecesi °C / 2. Verification Temperature °C

Sıcaklık Sensörü Tanımı Temperature Channel and Description	Sensör Seri Numarası Sensor Serial Number	Sıcaklık Kayıt Cihazı Derecesi °C CCI Recorder Temperature °C	Referans Sıcaklık Ölçer Derecesi °C Reference Temperature °C	Sapma °C Deviation °C	Sonuç Geçti / Kaldı Result Pass / Fail	
I 1	RETURN	SN0031	5	5	0	RESULT PASS
I 2	LOGGER 2	SN 0024	5,2	5	0,2	RESULT PASS
I 3	LOGGER 3	SN 0118	5,2	5	0,2	RESULT PASS

3. Ölçüm Derecesi °C / 3. Verification Temperature °C

Sıcaklık Sensörü Tanımı Temperature Channel and Description	Sensör Seri Numarası Sensor Serial Number	Sıcaklık Kayıt Cihazı Derecesi °C CCI Recorder Temperature °C	Referans Sıcaklık Ölçer Derecesi °C Reference Temperature °C	Sapma °C Deviation °C	Sonuç Geçti / Kaldı Result Pass / Fail	
I 1	RETURN	SN0031	-20,1	-20	0,1	RESULT PASS
I 2	LOGGER 2	SN 0024	-19,9	-20	0,1	RESULT PASS
I 3	LOGGER 3	SN 0118	-20	-20	0	RESULT PASS

Bu doğrulamanın TK-1124 doküman numaralı Transcan/TKDL Hassasiyet Doğrulama Prosedürüne uygun olarak yerine getirildiğini onaylıyorum.

I certified that this verification was carried out in accordance with the Transcan/TKDL Accuracy Verification Procedure defined by document number TK-1124.

İmza / Signed:

 İsim / Name: MEHMET ALI TUNÇ

Tarih / Date: 07 / 05 / 2022
 Expiry Date: 07 / 05 / 2023